

水潤滑構造で清潔な水を揚水。 設置場所を取らないタイプです。

仕様

50Hz(3,000min⁻¹)

口径 mm	型 式	段 数	モータ kW	仕 様		
				吐出量-全揚程		
				m ³ /min-m	m ³ /min-m	m ³ /min-m
32	TC・TB32-1A	1	0.4	0.05-13	0.09-12	0.125-10
	TC・TB32-1B		0.75	0.05-20.5	0.09-19	0.125-17
	TC・TB32-1C	1.5		0.05-30	0.09-28	0.125-26
	TC・TB32-2B			0.05-39	0.09-35	0.125-31
	TC・TB32-2C	2	2.2	0.05-50	0.09-47	0.125-44
	TC・TB32-3B			0.05-58	0.09-52	0.125-46
	TC・TB32-3C	3	3.7	0.05-75.5	0.09-70	0.125-63
	TC・TB32-4B			0.05-87	0.09-82	0.125-72
40	TC・TB40-1B	1	0.75	0.09-18	0.14-15	0.18-12.5
	TC・TB40-1D		1.5	0.09-29	0.14-27	0.18-24.5
	TC・TB40-2E	2	2.2	0.09-44	0.14-40	0.18-36
	TC・TB40-2F		3.7	0.09-62	0.14-58	0.18-54
	TC・TB40-3C	3		0.09-74.5	0.14-69	0.18-62.5
	TC・TB40-4D		5.5	0.09-100	0.14-93	0.18-85
	TC・TB50-1A	1	0.75	0.15-14	0.20-12.5	0.28-9
	TC・TB50-1C		1.5	0.15-26	0.20-23.5	0.28-19.5
50	TC・TB50-1D	2	2.2	0.15-31.5	0.20-30	0.28-26.5
	TC・TB50-1J		3.7	0.15-40	0.20-38.5	0.28-34
	TC・TB50-2D	2		0.15-55.5	0.20-52.5	0.28-45
	TC・TB50-3D		5.5	0.15-83.5	0.20-78.5	0.28-66.5
	TC・TB50-3H	3	7.5	0.15-101.5	0.20-95.5	0.28-82
	TC・TB65-1B		1.5	0.25-17	0.35-15	0.45-12.5
	TC・TB65-1C	1	2.2	0.25-24	0.35-20.5	0.45-16.5
	TC・TB65-1F		3.7	0.25-36.5	0.35-33	0.45-29
65	TC・TB65-2E	2	5.5	0.25-56	0.35-51.5	0.45-45.5
	TC・TB65-2F		7.5	0.25-75	0.35-68	0.45-60
	TC・TB65-3F	3	11	0.25-103	0.35-94	0.45-83
	TB65-5G		22	0.25-198	0.35-180	0.45-160
	TC・TB80-1G	1	2.2	0.40-18	0.55-14.6	0.72-10
	TC・TB80-1C		3.7	0.40-26	0.55-23	0.72-18
	TC・TB80-1D	1	5.5	0.40-37.5	0.55-33	0.72-26.5
	TC・TB80-1E		7.5	0.40-50.5	0.55-44	0.72-37
80	TC・TB80-2D	2	11	0.40-75.5	0.55-68	0.72-56
	TC・TB80-2E		15	0.40-100	0.55-88.5	0.72-72
	TB80-3H	3	22	0.40-137	0.55-122.5	0.72-105
	TB80-4H		40	0.40-180	0.55-163	0.72-140
	TB80-5H	5	37	0.40-224	0.55-204	0.72-172
	TC・TB100-1B		3.7	0.65-18	0.90-15	1.11-11.5
	TC・TB100-1C	1	5.5	0.65-26	0.90-23	1.11-19.5
	TC・TB100-1D		7.5	0.65-36	0.90-29.5	1.11-23
100	TC・TB100-2C	1	11	0.65-52	0.90-45.5	1.11-38
	TC・TB100-2D		2	0.65-72	0.90-60	1.11-50
	TB100-2E	2	22	0.65-93	0.90-79	1.11-67
	TB100-3E		30	0.65-131	0.90-114.5	1.11-98.5
	TB100-4E	4	37	0.65-152	0.90-133	1.11-112
	TB100-4E		45	0.65-185	0.90-158	1.11-134
	TB100-5E	5	55	0.65-228	0.90-195	1.11-165
	TC・TB125-1B		7.5	1.00-25	1.40-20	1.80-12.5
125	TC・TB125-1D	1	11	1.00-38	1.40-31	1.80-22
	TB125-1F		15	1.00-46	1.40-38	1.80-29
	TB125-2E	2	18.5	1.00-61.5	1.40-51	1.80-38
	TB125-1F		22	1.00-56	1.40-51	1.80-44
	TB125-2E	2	30	1.00-80	1.40-70	1.80-58
	TB125-2F		37	1.00-100	1.40-89	1.80-76
	TB125-3F	3	45	1.00-111	1.40-100	1.80-86
	TB125-3F		55	1.00-148	1.40-132	1.80-114

● TC：中間吸込み TB：下吸込み

● 起動方式は7.5kW以下はダイレクト起動、11kW以上はスターデルタ起動です。

60Hz(3,600min⁻¹)

口径 mm	型 式	段 数	モータ kW	仕 様		
				吐出量-全揚程		
				m ³ /min-m	m ³ /min-m	m ³ /min-m
32	TC・TB32-1A	1	0.4	0.05-13	0.10-11	0.14-8.5
	TC・TB32-1B		0.75	0.05-20.5	0.10-18.5	0.14-16
	TC・TB32-1C	1.5		0.05-31	0.10-29.5	0.14-26.5
	TC・TB32-2B			0.05-38	0.10-36	0.14-33
	TC・TB32-2C	2	2.2	0.05-53	0.10-48.5	0.14-42
	TC・TB32-3B		3.7	0.05-72.5	0.10-69	0.14-63
	TC・TB32-3C	3	5.5	0.05-82	0.10-79	0.14-71
	TC・TB32-4B			0.05-108	0.10-104	0.14-95
40	TC・TB40-1A	1	0.75	0.10-16.5	0.15-15	0.20-12.5
	TC・TB40-1B		1.5	0.10-28	0.15-25	0.20-21
	TC・TB40-1C	2	2.2	0.10-36.5	0.15-35	0.20-32
	TC・TB40-1F		3.7	0.10-47	0.15-46.5	0.20-45
	TC・TB40-2E	2		0.10-65.5	0.15-61	0.20-54
	TC・TB40-2D		5.5	0.10-80	0.15-76	0.20-70
	TC・TB40-3E	3		0.10-100	0.15-92.5	0.20-84
	TC・TB50-1E		0.75	0.18-12	0.25-9	0.32-4.5
50	TC・TB50-1A	1	1.5	0.18-22	0.25-19	0.32-15
	TC・TB50-1B		2.2	0.18-28	0.25-25.5	0.32-22
	TC・TB50-1D	2	3.7	0.18-45	0.25-42	0.32-38
	TC・TB50-1J		5.5	0.18-54	0.25-51.5	0.32-47.5
	TC・TB50-2G	2		0.18-71	0.25-66	0.32-57
	TC・TB50-2D		7.5	0.18-91	0.25-85	0.32-77.5
	TC・TB50-2J	3	11	0.18-107	0.25-100	0.32-93
	TC・TB50-3D			0.18-132	0.25-123	0.32-110
65	TC・TB65-1A	1	1.5	0.28-14.5	0.40-13	0.50-10.5
	TC・TB65-1C		2.2	0.28-21	0.40-18.5	0.50-16
	TC・TB65-1E	2	3.7	0.28-33	0.40-30.5	0.50-27
	TC・TB65-1F		5.5	0.28-42.5	0.40-39.5	0.50-36
	TC・TB65-2E	2	7.5	0.28-56	0.40-52	0.50-47
	TC・TB65-2F		11	0.28-89.5	0.40-82.5	0.50-76
	TB65-3G	3	15	0.28-116	0.40-108	0.50-98
	TB65-4G		22	0.28-166	0.40-153	0.50-140
80	TB65-4G	4	30	0.28-219	0.40-202	0.50-184
	TC・TB80-1F		2.2	0.45-17	0.65-12.5	0.80-7.5
	TC・TB80-1G	1	3.7	0.45-25.5	0.65-20.5	0.80-16
	TC・TB80-1B		5.5	0.45-35	0.65-30	0.80-25
	TC・TB80-1C	1	7.5	0.45-44	0.65-39	0.80-35
	TC・TB80-1D		11	0.45-65	0.65-58	0.80-50
	TC・TB80-2C	2	15	0.45-87.5	0.65-77.5	0.80-67.5
	TC・TB80-2D		18.5	0.45-108	0.65-98	0.80-85
100	TB80-2H	2	22	0.45-121	0.65-110	0.80-94
	TB80-3H		30	0.45-176	0.65-151	0.80-130
	TB80-3H	3	37	0.45-200	0.65-179	0.80-160
	TC・TB100-1A		3.7	0.70-18	1.00-14.5	1.25-8
	TC・TB100-1B	1	5.5	0.70-25	1.00-20.5	1.25-15
	TC・TB100-1C		7.5	0.70-31.5	1.00-27.5	1.25-22
	TC・TB100-1D	2	11	0.70-41	1.00-37	1.25-33
	TC・TB100-2C		15	0.70-59.5	1.00-52	1.25-43
125	TB100-1E	1	18.5	0.70-76	1.00-66	1.25-56
	TB100-2E		22	0.70-79	1.00-71	1.25-62.5
	TB100-2E	2	30	0.70-115	1.00-101	1.25-86
	TB100-3E		37	0.70-135	1.00-119	1.25-103
	TB100-3E	3	45	0.70-155	1.00-141	1.25-125
	TB100-3E		55	0.70-200	1.00-180	1.25-155
	TC・TB125-1A	1	7.5	1.10-23.5	1.55-16.5	2.00-8
	TC・TB125-1B		11	1.10-35	1.55-27.5	2.00-19
125	TC・TB125-1C	1	15	1.10-42	1.55-35	2.00-26
	TB125-1E		18.5	1.10-52	1.55-46	2.00-36
	TB125-1F	2	22	1.10-53	1.55-47.5	2.00-40.5
	TB125-2E		30	1.10-67	1.55-61.5	2.00-55
	TB125-2E	2	37	1.10-82	1.55-76	2.00-67.5
	TB125-2F		45	1.10-105	1.55-96	2.00-83
	TB125-2F	2	55	1.10-121.5	1.55-110	2.00-94
	TB125-2F		75	1.10-162	1.55-150	2.00-134



計 量 証 明 書

NO. 22020491-3
令和4年7月11日

海部郡衛生処理事務組合 様



計量証明事業登録高知県第604号
株式会社 東洋技研
781-5103 高知市大津乙1902番地4
環境技術センター
783-0085 南国市十市4465-19
TEL (088) 837-6690
環境計量士(濃度関係) 登録番号第7925号

氏名 山中 咲里



業 務 名	令和4年度ごみ焼却施設 に係わる測定分析委託業務		
試 料 名	埋立地周辺地下水		
採取年月日	令和4年6月8日		
採 取 者	弊社採取	丸岡	
天 候	曇	気温℃	22.2

御依頼の試料について計量した結果、下記のとおりであることを証明致します。

記

計 量 項 目	単位	計 量 結 果	計 量 方 法
カドミウム	mg/L	0.0003未満	JIS K0102 55.4
全シアン	mg/L	不検出 (0.1未満)	JIS K0102 38.5
鉛	mg/L	0.001未満	JIS K0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.01未満	JIS K0102 65.2
ヒ素	mg/L	0.001未満	JIS K0102 61.4
総水銀	mg/L	0.0005未満	環告59 付表2
アルキル水銀	mg/L	不検出 (0.0005未満)	環告59 付表3
P C B	mg/L	不検出 (0.0005未満)	環告59 付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	JIS K0125 5.1
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	JIS K0125 5.1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	JIS K0125 5.1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	JIS K0125 5.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	JIS K0125 5.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	JIS K0125 5.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	JIS K0125 5.1
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	JIS K0125 5.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	JIS K0125 5.1
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	JIS K0125 5.1
チウラム	mg/L	0.0006未満	環告59 付表5
シマジン	mg/L	0.0003未満	環告59 付表6
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	環告59 付表6
ベンゼン	mg/L	0.001未満	JIS K0125 5.1
セレン	mg/L	0.001未満	JIS K0102 67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.28	JIS K0102 43
ふっ素	mg/L	0.08未満	JIS K0102 34.4
ほう素	mg/L	0.1未満	JIS K0102 47.4
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	環告59 付表8
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	環告10 付表
アミン、アミン化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.5	JIS K0102 42 JIS K0102 43
採取時刻	時:分	14:04	—
採取時水温	℃	17.8	JIS K0102 7.2
備考			

注) 採取時刻、採取時水温及び備考は計量法第107条に定める計量証明対象項目には該当しない。

環告59 : 昭和46年環境庁告示第59号

環告10 : 平成9年環境庁告示第10号